



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 203
التاريخ : 2025/3/24

هيئة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء(2025/7056)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استئنارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واى مرفقات اخرى وأملالها (سعر المفرد والمجموع رقمًا وكتابية مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحى على استئنارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكبات البيانات ادناه :

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب .

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات .

3-نسخة مصورة من هوية الاحوال المدنية او البطاقة الوطنية . للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختم وتقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب .

7-تقديم هوية ضربيه نافذه المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات يتم وضع العروض والمتسلكات والبيانات اعلاه في ملف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

ا- رقم الطلبيه وتاريخها . ب- موضوع الطلبيه . ج- تاريخ الغلق .

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرف الملف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعيبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او توافق سوف تلغى الاستئنارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأى المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأى سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون متواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الایميل بداية فترة التجهيز على الاحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بامكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطيه)

رقم الطلبيه	المادة المطلوبة	تاريخ الغلق
2025/7056 1	مضخه كوستاك و حسب استئنارة العروض المرفقة	2025/4/8

مدير قسم العقود والمشتريات

حيدر زكي خليل

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

حسين جاسم لاهدي

رقم الطلبيه : 2025/7056

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستماره : 2025/3/24

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم
 ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات
تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار		فتره التجهيز	المنشا المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
	كتابه	رقمأ					
						مضخه كوستك	1
						وحساب المواصفات المرفقة	
		المبلغ الاجمالي رقمأ					
		المبلغ الاجمالي كتابه					

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستماره
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
 توقيع المجهز:
 التاريخ :
 ختم المجهز :



يتبع لطا (2-1)

شروط التجهيز لطلبيات الشراء المباشر

- 1- يتلزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشها في استماراة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يتلزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
- 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استماراة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم الع طاء و ختم المحل او الشركة عليه .
- 3- لا يجوز الحق او الشطب في استماراة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابة و التوقيع ازاذه .
- 4- يتلزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبدء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فإنه يتحمل غرامة تأخيرية يتم احتسابها لاحقا حسب المعادلة ($\text{مبلغ الطلبية}/\text{مدة العقد} * 10\%$) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز .
- 5- تسلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحويلة الغرامات التأخيرية يتلزم المجهز بتبدل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
- 6- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استماراة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
- 7- الشركة غير ملزمة بقبول او اطال فتره اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحويلة الغرامات التأخيرية حسب او اطال فتره اطاله .
- 8- يتلزم مقدم العطاء بثبتت عنوانه ورقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
- 9- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 10- اطلع على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع :
: E mail -


(2-2)

Item No.	Description of Commodities	Qty.	Unit
1.	Supply new complete horizontals, heavy duty, single stage, centrifugal pumps, driven by electrical motor via flexible coupling mounting on common steel base plate , SEAL LESS MAGNETIC DRIVE PUMPS – API 685	1	NOS
	Spare parts for above pump		
2.	Kit Wear part front and rear thrust bushing ,bushing , shaft sleeve bushing	1	Kit
3.	Kit Shaft and sleeve bushing	1	Kit
4.	Wear Ring set (pump and impeller)	1	SET
5.	Kit bearing frame wearing parts	1	Kit
6.	Kit OF spiral wound Gaskets	1	Kit
7.	Manual (operation , installation & maintenance)	4+2CD	NOS



المواصفات الفنية Details of standards and technical specifications

Service: Caustic Soda transfer pumps	
Pumps and motors should be suitable for twenty four hour operation , parallel operation	
Liquid	
Liquid handled	45 % Caustic Soda
Inlet temperature	(normal) 51 °C
Specific gravity at inlet temperature	1.483 kg/dm ³
Viscosity at inlet temperature	
Operation conditions	
Pump Capacity rated	20 M ³ /HR
Head (normal)	20M
Discharge pressure	4.2 BAR
Differential pressure	3 BAR
Suction pressure	flooded (intake from open tank)
General specification for pumps	
Pumps type	<ul style="list-style-type: none"> • Heavy Duty Centrifugal Process Pump with Permanent Magnetic Drive • Designed to meet full API 685 pump standards latest edition • Horizontal overhung, Single Stage , centerline OH2 • Centerline Mounted Casing and Intermediate Housing • Back-pull-out • Radially Split • End Suction • Top Discharge • Single Suction
Materials for wet parts	Materials as in the standard (API-685 Appendix H) , A-8
Locution	outdoor
Journal bearing	SSiC, 'ENDRY' SSiC opt. for Upset or Dry-run Condition
Bearings & Lubrication	<p>antifriction bearings with oil sump lubrication</p> <p>Oil ring</p> <p>constant level oiler through bottom of the housing</p> <p>bearing for Electrical motor shall be regreasable via automatic system single point</p>
oil seal	Labyrinth oil seals made from non sparking metal
Nozzel location	<p>Suction : End Suction</p> <p>Discharge : Top</p>
pump flange	according ANSI B 16.5
Coupling between pump AND motor	
Pumps should be furnished with flexible (non – sparking) , Flexible Disc	



	The couplings have to spacer type
	Each coupling shall have a coupling guard which is removable without disturbing the coupled elements
	Guard shall be of non – sparking material

Electrical Motor specifications

	Three phase induction motor squirrel cage rotor, cast iron frame, copper winding. , TEFC fan cooled. Weather proof Include : <ul style="list-style-type: none"> - Connection box include power gland cable - Temperature sensor for windings and bearings
Mounting	horizontal /foot (B3)
Enclosure	IP 56
Volt / Phases /HZ	380V / 3ph / 50
Ambient temperature	55 °C
Duty cycle	S1
Insulation class	F
Temperature Rise	class B

Base plate for pump :drain pan or drain rim Heavy Duty PIP Baseplate

	Structurally reinforced for maximum torsional and axial stiffness Machined pump and motor mounting surfaces Includes value-added features: - Steel drip pan with 1" drain Motor adjustment screws Vertical leveling screws Earthing lug
Nameplate information	Manufacturer's name and address; Pump model Size of the pump Rated pump flow Rated pump head Rated pump speed, in revolutions per minute Hydrostatic pressure Maximum working pressure pump Serial number item number Material of construction Maximum power required Bearing number

Utility Conditions

Ambient temperature range : (-2 °C to +55°C)



Humidity : 95%

THE offer should be include

1. technical specification pump & electrical motor
2. pumps performance curve
3. Predicted data sheet for pump & electrical motor
4. Predicted dimensional outline drawing (GA drawing)
5. Predicted Cross sectional drawings for pump
6. Predicted Cross sectional drawings for mechanical seal
7. Coupling drawing

- Place of Final Delivery : South refineries company warehouses
- delivery time 280 day
- warranty : 12 months from initial start -up OR 18 months from receive material in SRC warehouse . Whichever happens first
- The pump and motor must be assembled by the pump manufacturer and in the country of origin
- The pump, motor and all parts must be new and not refurbished
- The origin of the motor and pump must be mentioned in the technical offer

country of origin : U.S.A / JAPAN / European.

