

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 333
التاريخ : 2025/6/2

هياة المواد
شعبة الشراء المباشر

م / اعلان طلبية شراء (2025/7093)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استثمار العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استثمار العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستندات البيانات ادناه:

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء

بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستندات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر

موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستثمار المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي

المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمل

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عمله سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12

ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان

يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية)

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/7093	شراء اجهزه قياس جريان	2025/6/12
		وحسب استثمار العروض المرفقة	

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم /مهمي

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/6/2

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنتشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	شراء اجهزه قياس جريان	3			رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة			المبلغ الاجمالي رقما		
				المبلغ الاجمالي كتابه		

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز:
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع ازاءه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبءء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز،
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

د/ تحديد الاحتياجات لقياسات نقل الملكية

المسرة إلى مذكرتكم بالعدد 2118 في 2025/1/23، نود إعلامكم بالاصدق في طيبة الشراء المرفقة 2023/788 (الغير التحسسية) والتي هي حاليًا قيد الإحالة عن حاجتنا إلى بعض المقاييس لأعداد الموازنة الداخلية كما في أدناه:

لأجراء ما يلزم مع التقدير.

• شعبة المراحل البخارية الأولى:

الحرارة c	الضغط bar	المادة	قطر الأنبوب	الرصف
<50	5-25	Off gas	8"	Off gas الأنبوب
الراجع من الوحدات الانتاجية				

• شعبة تعاملات المياه الأولى:

1. مقياس جريان (flow meter) على خط انتاج وحدة تعاملات المياه الجديدة (المجد) صفة $(300m^3/hr.)$.
2. مقياس جريان على خط R.O إلى وحدة تعاملات المياه الجديدة (المجد).
3. مقياس جريان على خط R.O إلى وحدة تعاملات مياه الدهون.
4. مقياس جريان على سحب مضخات تبريد اسكاف.
5. مقياس جريان على مضخات الصودا الكورية.





العدد: ٤١٢/٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/١٢/٢٠

من / هيئة خدمات الطاقة

الى / هيئة الصيانة / قسم النظم والسيطرة

م/ تحديد الاحتياجات

إشارة الى مذكرتكم بالعدد 296 في 2025/2/17 (المرفق نسخه منها) , ندرج لكم ادناه البيانات المطلوبة حسب مذكرتكم أعلاه .

1- شعبة المراحل البخارية الأولى // أنبوب OFF GAS

ITM	NO.	
1	Fluid	OFF GAS
2	Pipe	C.S
3	Pipe size	8"
4	Pressure	5-25
5	Max.TEM	38 C
6	NOR.TEM	35 C
7	MIX.FLOW	13,13Nm ³ /hr
8	NOR.FLOW	6500Nm ³ /hr
9	MIN.FLOW	3500 Nm ³ /hr

2- شعبة تعاملات المياه الأولى // فيما يخص الفقرات التالية :

- 1- نعم هنالك حاجة لوجود مقياس جريان على خط انتاج وحدة تعاملات المجد .
- 2- يمكن الاستغناء عنه لوجود جهاز جريان في وحدة التحلية .
- 3- يوجد جهاز جريان جديد في الطلبية المرقمة 2023/788.
- 4- ادناه البيانات التشغيلية حسب النموذج المرفق :

ITM	NO.	
1	TAG	In let pump NB
2	SERVICE	Flow meter
3	FLUID	D.w
4	Pipe	C.S
5	Pipe size	10"
6	Pressure	0-6.75
7	Max.tem	50
8	NOR.TEMP	40
9	MIN.TEMP	30
10	MAX.FLOW	600m ³ /hr
10	NOR.FLOW	500 m ³ /hr
11	MIN.FLOW	334 m ³ /hr
12	Connection flangs	10"
13	Conductivity µs	7.5-9



النظم والمياه الأولى
هيئة المواد
شعبة السراء المباشر
عروض الطلبيات



5- ادناه البيانات التشغيلية حسب النموذج المرفق :

ITEM	NO.	
1	TAG	Out let pump
2	SERVICE	Flow meter
3	FLUID	Caustic soda
4	Pipe	C.S
5	Pipe size	2"
6	Pressure	0-4 bar
7	Max.tem	40
8	NOR.TEMP	36
9	MIN.TEMP	30
10	PH	8-15
11	MAX.FLOW	8.3L/sec
12	NOR.FLOW	7 L/sec
13	MIN.FLOW	6 L/sec

... مع التقدير

شركة مصافي الجنوب
شعبة المشتريات
مدير الهيئة
عبد المطلب فاضل طاهر

شركة مصافي الجنوب
شعبة المشتريات الفنية
مدير الهيئة
عبد المطلب فاضل طاهر

نسخة منه / شركة مصافي الجنوب
قسم الطاقة - رقم 24 في 2025/3/2 و (438 في 2025/3/19) ، للعلم ... مع التقدير
شعبة المشتريات الفنية مع نسخة الأوليات
الاضمار
شعبة المشتريات
عبد المطلب فاضل طاهر
23/3/2025

ITEM	NO.	1	2	3
1	TAG			
2	transmitter	include	include	include
3	SERVICE	BOILER	To BOILER	Chemical (DEMI UNIT)
4	FLUID	OFF GAS	Demi WATER	Caustic soda
5	PIPE	C.S	C.S	C.S
6	PIPE SIZE	8"	10"	2"
7	PRESSURE	5 - 25 BAR	0- 7 BAR	0 - 4 BAR
8	MAX.TEM	38 C	50 C	40 C
9	NOR.TEMP	35 C	40 C	36 C
10	MIN.TEMP	-	30 C	30 C
11	VISCOSITY	-	1	-
12	MAX FLOW	13,300 M3/h	600 M3/h	8.3 L/Sec
13	NOR FLOW	6500 M3/h	500 M3/h	7 L/Sec
14	MIN FLOW	3500 M3/h	334 M3/h	6 L/Sec
15	cable gland	yes	yes	yes
16	mounting kit	yes	yes	yes
17	Totalizer function	yes	yes	yes
18	display	include	include	include
19	connection flange	yes	yes , 10 "	yes
20	area classification	Lisitng :UL ,CSA ,ATEX Intirnisic Safty compliance / Rating: NEMA 4X ,IP67 , Explosion proof class 1, Div 1, Gr B, C&D		
21	Reducer	include	include	include
22	CONDUCTIVITY μ s			
23	output	4-20 mA hart	4-20 mA hart	4-20 mA hart
24	Differential	2500 mmH2O	-	-
25	PH	-	7.5 - 9	8 - 15
26	Type	orifice plate with transmitter	magnetic	magnetic

QTY :

1

1

origin : Europe , USA , UK , JAPAN

ambient Temp : $(-40 \sim 80) ^\circ C$

