

م / اعاده اعلان طلبية شراء (2021 /6631)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى واملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

- 1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.
- 2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات
- 3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض
- 4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادته تأسيس الشركة
- 6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقلة طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN
- 7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات
- يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) /هينه المواد/شعبه الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-
- أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق .د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
- و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
- 8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم
- 9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .
- 10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع
- 11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة
- 12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال
- 13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور أثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .
- 14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .
- 15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادته في السلامة بالمواقع النفطية)
- 16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادته المنشأ وشهادته الفاحص الثالث...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2021/6631	تجهيز مولد كهرباء	2026/5/12
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لظفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم /محمد رسن/شيماء

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حيدر عبدالخضر عبدالصاحب

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	تجهيز مولد كهرباء				رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



شروط تجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
- 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابةً و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
- 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
- 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز .
- 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
- 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
- 8- الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب او طأ الاسعار .
- 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
- 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات) (تجهيز المواد الكيماوية) و منها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث... الخ عند التجهيز

اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail: يكتب اليميل بصوره واضح

Diesel Generator

1. Descriptions:

- a. Supply complete sets of diesel generators set which specification shown in 2.1 and details listed in 3.
- b. Supply complete ATS panels which specification shown in 2.2 and details listed in 3.
- c. Supply spare part list according to item 4 .

2. General Specification:

2.1 Diesel generators Specification:

- a. continuous diesel generator with Sound proof container.
- b. Rated voltage: 3 ph, 4P, 230/400 V, 50Hz.
- c. Engine: 6 cylinders , 4 Cycle, In-Line, Water Cooled, turbo-charged, electrical governor.
- d. Starting method: 24VDC electrical starting motors with complete set of batteries.
- e. Alternator: prime 250 KVA@40 °C, IP23, 1500 rpm with AVR, Insulation class H and brushless type.
- f. 24VDC mechanical alternator of battery charger working with engine.
- g. Engine type: direct injection turbo diesel, heavy duty.
- h. Turbo-charge has to be included with oil cooling system.
- i. Fuel water separator filters have to be included additional to normal filters.
- j. Main power start switch (isolator) has to be installed.
- k. Cooling system has to be designed for ambient temperature 55°C
- l. Emergency shutdown push bottom have to be installed inside and outside the container.
- m. Control panel with Controller have to be microprocessor, installed inside the container and have to contain: auto/manual, start/stop, engine/alternator monitoring and measuring, configuration/setting LCD for engine/alternator and ATS control.
- n. Main air circuit breaker, MCCB type , 4 poles has to be installed inside the container of generator.
- o. Cable entry from bottom of the container.
- p. All software and programs have to be original and licensed on CD , controller ,ECM, speed control and AVR cards with connection cables and adapters .
- q. Original test reports for generator have to be delivered in original copies .

2.2 ATS panels specification

- a. Metal clad grey epoxy polyester powder-coat.
- b. Service voltage 400V, 50Hz, 3ph + Neutral and earthed.
- c. Breaking capacity 31.5 KA/1sec minimum.
- d. Copper bus bar connection and its rated power equal to the rated of the generator + 50%.
- e. Control voltage 220VAC.



f. Protection degree: IP54.

g. Consist of :

1. Three ACB feeders: Main feeder, Gen. Feeder and Load feeder.
2. Two Contactor with mechanical and electrical interlock.
3. MCB for control and protection.
4. Auto/manual operation by selector switch and push button.
5. digital metering devices for main and generator source.
6. CTs and others.

h. Cable entry from bottom of the ATS with gland for three armored power cable.

i. Mechanical and electrical interlock between the main feeder and gen. feeder

3. Generators Details:

Complete Diesel Generator set with ATS.

Qty: One

4. Spare parts: spare part must be included with the offer :

Note : word (set) means the number of elements in the generator (for example oil filter set means the the number of oil filter in the DG) and this have to be multiplied by the quantity list in the table .

No.	Specification	Qty
1.	Oil filter set	20
2.	Fuel filter set	20
3.	Air filter set	20
4.	Water separator filter set	20
5.	Fan belt set	2
6.	24V Alternator belt (if existing)	2
7.	Bridge diode (set)	1
8.	AVR	1
9.	Speed control card (if existing)	1
10.	Complete injector with nozzel	6
11.	Engine fuel pump	1
12.	Turbocharger	1
13.	Local engine control and monitoring device	1
14.	Starting device	1
15.	Varistor	1

5. Manufacturer:

Manufacturer Country: - West Europe.

Note:

In case of commitment, the contractor has to provide us all required installation, maintenance and operation catalogs, documents and all electrical diagrams.

