

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 297
التاريخ : 2026/7 /6

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء (2026 /8184)

تعن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

- 1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.
- 2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات
- 3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض
- 4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة
- 6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN
- 7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات
- يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) /هينه المواد/شعبه الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-
- أ- رقم الطلبية وتاريخها ب- موضوع الطلبية ج- تاريخ الغلق د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
- و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
- 8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم
- 9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .
- 10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع
- 11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة
- 12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال
- 13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .
- 14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .
- 15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)
- 16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ وشهاده الفاحص الثالث...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2026/8184	مبيئات فرق الضغط واورفس لوحده الاسفلت وحسب استمارة العروض المرفقة	2026/7/14

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر.. مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم /اسيل

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حيدر عبدالخضر عبدالصاحب



السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات		سعر المفرد بالدينار		فتره التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
	كتابة	رقماً					مبينات فرق الضغط واورفس لوحده الاسفلت	1
		المبلغ الاجمالي رقما					وحسب المواصفات المرفقة	
		المبلغ الاجمالي كتابه						

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك والشطب والتصحيح بالاستمارة
- يغلق ويختتم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

SUPLING SPARE PARTS ASPHELT UNITE

The contractor must supply the following equipment and instruments according to specification.

Table of quantities:

Item	Description	Qty	Unit
1	Flow element (orifice)	3	Nos.
2	Flow indicator	3	Nos.

ORGIN: USA, JAPAN AND EUROPE



٤٦
٤١٥
١٢ التظ
٤٤٢ بدر مزر

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
- 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
- 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاعه .
- 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيريه يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز.
- 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس الغرامات التأخيرية المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
- 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
- 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
- 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
- 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادة المنشأ و شهادته الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :

- العنوان الكامل :

- رقم الهاتف الفعال :

- لتوقيع :

- E mail : يكتب الايميل بصورة واضح

SPECIFICATION:

1- FLOW ELEMENT (ORIFICE) :

Flow element must be supply according to our specification from table

TAG	FE -115	FE-131	FE-132
QUANTITY	ONE	ONE	ONE
SERVICE	175#STEAM TO EJECTORS	VELOCITY STM TO HTR XOVER 1	VELOCITY STM TO HTR XOVER 1
LINE NO.	6"LS-1-EE-1½	¾"LS-83-CE-1½	¾"LS-83-CE-1½
DISCREPTION	PADDLE TYPE	HONED FLOW SECTION	HONED FLOW SECTION
SERVICE CONDITION FLUID	SAT. STEAM	S.H.STEAM	S.H.STEAM
MAXIMUM FLOW	5000 KG/HR	60.0 KG/HR	60.0 KG/HR
NORMAL FLOW	3442 KG/HR	45.4 KG/HR	45.4 KG/HR
FLOWING PRESSURE	12.3 KG/CM ²	7.7 KG/CM ²	7.7 KG/CM2
TEMP.(°C)BASE FLOWING(°C)	191.7	232.2	232.2
MOLECULAR WEIGHT	18	18	18
MEASURING STATION DATA METER TYPE	DRY	DRY	DRY
DEFRENTIAL RANG MM H2O	0-2500	0-2500	0-2500
STATIC PRESS UP. DOWN	✓	✓	✓
ORIFICE PLATE MATERIAL& Thickness	1/8"304 S,S	1/8"304 S,S	1/8"304 S,S
BORE - INCHES MILLIMETERS	2.7844 70.724	0.3395 8.623	0.3395 8.623
SLIDE ROL & RATIO CK.	0.5 ✓	0.60	0.60
FLANGE OR FITTING FITTING DESCRIPTION	ORIFICE FLANGE	½ HONED FIOW SECTION	½ HONED FIOW SECTION
SIZE RATING , FACING	6"300#ANSI RF	½"600#ANSI RF	½"600#ANSI RF
BORE (INCHES)	6.065	0.546	0.546
MATERIAL	A105 GR2	C.S	C.S
TNPS SIZE & TYPE	½ NPT FLANGE	3/8"NPT CORNER	3/8"NPT CORNER
METER RUN LENGTH UP DOWN		12 6	12 6

NOTES: FLOW SECTION TO BE BEVLED FOR WELDING



Handwritten signature and text in Arabic: 'م. النظم', 'صدام بدر مرزهر', and '٤١٥'.

2-FLOW INDICATORS (Differential pressure):

Flow indicators must be supply according to our specification from table

TAG NO.	FIS -115	FI-131	FI-132
QUANTITY	ONE	ONE	ONE
SERVICE	175#STEAM TO EJECTORS	H-101 STM PASS#1	H-101 STM PASS#2
LINE OR EQUIPMENT NO.	6"LS-1-EE-1½	¾"LS-83-CE-1½	¾"LS-83-CE-1½
DISCREPTION	INDICATOR	INDICATOR	INDICATOR
MOUNTING	2"VERTICAL PIPE	2"PIPE	2"PIPE
DIAL SIZE & COLOR	6" BLACK	6" BLACK	6" BLACK
INDICATOR SCALE RANGE	0 - 10v	0 - 10v	0 - 10v
MULTIPLIER ,SCALE X	6=KG/HR	6=KG/HR	6=KG/HR
SERVICE CONDITIONS FLUID	S.T. STEAM	S.H.STEAM	S.H.STEAM
PRESS. NORMAL MAX	110 PSIG	110 PSIG	110 PSIG
TEMP. NORMAL MAX	450 °F	450 °F	450 °F
DIFRENTIAL UNIT TYPE	BELLOWS	BELLOWS	BELLOWS
BODY MATERIAL	AISI C1018	AISI C1018	AISI C1018
BODY RATING	1000#	1000#	1000#
DIAPHRAGM OR ELEMENT MAT'L	316SS	316SS	316SS
DIFFERENTIAL RANGE , MM H ₂ O	0-2500	0-2500	0-2500
PROCESS CONN SIZE & TYPE	1/2"NPT	1/2"NPT	1/2"NPT
MOUNTING YOKE	✓	✓	✓



صديق
٤١٥
من النظم
صدام بدر مزر