



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 405
التاريخ : 2024/ 10 /14

هيئة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م / اعلان طلبية شراء (2024/668)

تعن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:
1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن. 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم

مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم .

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمتمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يوجب موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية)

| ت | رقم الطلبية | المواد المطلوبة | تاريخ الغلق |
|---|-------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | 2024/668 | مواد مخزنية | 2024/10/24 |
| | | وحسب استمارة العروض المرفقة | |

مدير قسم العقود والمشتريات

باسل فاضل تقي

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم /مخزنيه

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2024/10/14

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

| ت | الموصفات | الكمية المطلوبة | المنشأ المطلوب | فتره التجهيز | سعر المفرد بالدينار | الملاحظات |
|---|------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------|
| 1 | مواد مخزنيه | | | | رقماً | كتابة |
| | وحسب المواصفات المرفقة | | | | المبلغ الاجمالي رقما | |
| | | | | | المبلغ الاجمالي كتابه | |

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يعلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لظفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد*10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز،
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

(2-2)



| ت | الرقم الرمزي | اسم المادة والمواصفات | وحدة الصرف | الكمية |
|---|--------------|--|------------|--------|
| | 131020260.1 | (SCALE & CORROSION INHIBITER SPECIFICATION). 1- SCALE AND CORROSION INHIBITER USED FOR OPEN RECIRCULATE COOLING WATER SYSTEM. 2-SHOULD BE COMPATIBLE WITH BIO & OIL DEPRESSANT AND BIOCID . 3-SHOULD ORGANIC TYPE, NON-CONTENT HEAVY METALS OR PHENOLS NON-ZINC, NON-MOLYBDATE . 4- SHOULD BE BIODEGRADABLE, NON-FOAMING, HIGH SOLUBILITY IN WATER . 5-SHOULD BE WORKING IN HIGH WATER SALINITY AND WIDE PH RANGE ACCORDING TO WATER SPECIFICATION ATTACHED . 6-DATA SHEET , MSDS AND DOSING RATE SHOULD BE PROVIDED . 7-LAB. TEST REAGENTS SHOULD BE PROVIDED FOR IT IS USED THROUGHOT THE PERIOD OF USE THE CHEMICALS, AND IS TEST AT LEAST TWICE DAILY . 8-SHELF LIFE NOT LESS THAN 18 MONTH AND NOT EXCEED SIX MONTHS BEFORE THE SHIPMENT DATE . 9-SUCCESSFUL LAB TEST AND FIELD TRAIL ACCORDING TO SRC KPI AND REQUIREMENTS . 10-PACKING MUST BE GOOD SEATED ON PALLETS (4 DRUMS PER PALLET) SEALED WITH LABEL HAVE (MATERIAL NAME, COMPANY NAME , BATCH NO, MANUFACTURING DATE , EXPIRE DATE , ORIGIN AND SAFETY TAGS) . ملاحظة/ المنشأ اماراتي - سعودي - اوروبي غربي | KGS | 6000 |

نسخه منه الى / قسم المختبرات والسيطرة النوعية ١٨٩٧ في ١٠/١/٢٠٢٤ - للعلم مع التقدير...



من / قسم المختبرات والسيطرة النوعية
إلى / هيئة المواد

العدد: ١٨٩٧
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٩

م / طلب تعزيز

المختبرات العمل يرجى تعزيز مادة **Scale and Corrosion inhibitor for cooling water** ذات الرقم
موني **131020260.1** وبكمية (6000 Kg) مع ضرورة تضمين اصل الطلب الملاحظات التالية:
الطلب يكون تاريخ نفاذ المادة لا يقل عن ١٨ شهر من تاريخ التجهيز وان يثبت تاريخ الصنع والنفاذ
على المادة والشركة المصنعة بشكل نظامي على المادة.
ان تكون التعبئة محكمة الاغلاق و من النوع الجيد ومحملة على مساند خشب او بلاستيكية قوية
(مثلية) مغطاة ومغلفة بمادة النايلون من الخارج..

المختبرات العمل يرجى تعزيز مادة **Scale and Corrosion inhibitor for cooling water** ذات الرقم
موني **131020260.1** وبكمية (6000 Kg) مع ضرورة تضمين اصل الطلب الملاحظات التالية:
الطلب يكون تاريخ نفاذ المادة لا يقل عن ١٨ شهر من تاريخ التجهيز وان يثبت تاريخ الصنع والنفاذ
على المادة والشركة المصنعة بشكل نظامي على المادة.
ان تكون التعبئة محكمة الاغلاق و من النوع الجيد ومحملة على مساند خشب او بلاستيكية قوية
(مثلية) مغطاة ومغلفة بمادة النايلون من الخارج..

المختبرات العمل يرجى تعزيز مادة **Scale and Corrosion inhibitor for cooling water** ذات الرقم
موني **131020260.1** وبكمية (6000 Kg) مع ضرورة تضمين اصل الطلب الملاحظات التالية:
الطلب يكون تاريخ نفاذ المادة لا يقل عن ١٨ شهر من تاريخ التجهيز وان يثبت تاريخ الصنع والنفاذ
على المادة والشركة المصنعة بشكل نظامي على المادة.
ان تكون التعبئة محكمة الاغلاق و من النوع الجيد ومحملة على مساند خشب او بلاستيكية قوية
(مثلية) مغطاة ومغلفة بمادة النايلون من الخارج..

... مع التقدير.

المواصفات الفنية للمياه المغذية.

السيد
معتز عبد الصاحب حسين



مسؤول الشعبة
حيدر عباس جنياد

مدير القسم
معتز عبد الصاحب حسين

من / قسم المختبرات والسيطرة النوعية
إلى / هيئة المواد