



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 334
التاريخ : 2026/7 /19

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/اعاده اعلان طلبية شراء(2026 /4008)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملاتها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء

بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقلة طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس

البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على

قرص يرفق مع العروض الورقية) /هينه المواد/شعبة الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق. د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر

موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع

تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12

ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان

يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ

و شهاده الفاحص الثالث...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2026/4008	منظومه تكييف	2026/7/28
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر.. مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم /نور

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حيدر عبد الخضر عبد الصاحب

صفاء كاظم محمد

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2026/7/19


ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	منظومه تكييف				رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقماً	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز:
التاريخ :
ختم المجهز :

يتبع لطفا (2-1)



شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
- 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
- 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
- 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيريه يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز,
- 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس الغرامات التأخيرية المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
- 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
- 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
- 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
- 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :

- العنوان الكامل :

- رقم الهاتف الفعال :

- لتوقيع :

- E mail : يكتب الايميل بصورة واضح

الجزء الخامس: متطلبات الأشغال

1- المواصفات ومتطلبات الأشغال

تقوم الشركة المنفذة للمشروع بتجهيز, نصب, تشغيل وفحص منظومة تكييف هواء وساحبة هواء لتكييف مخزن سائل الكلور في موقع المفتية / شركة مصافي الجنوب / البصرة قسم تعاملات المياه ويشمل العمل على تجهيز منظومة تكييف هواء ذات نوع (Package Unit SYSTEM FRESH AIR 100%) نصبها وتشغيلها وفحصها مع تجهيز و نصب كافة الملحقات المطلوبة لنصب الجهاز مع تجهيز ونصب مجاري هواء تتناسب مع حجم الجهاز مع وضع قاعدة تتناسب مع الحجم الخارجي للجهاز مع كافة ملحقات النصب والتشغيل وحسب متطلبات العمل وتوجيهات المهندس المشرف على العمل.

وحسب جدول الكميات والمواصفات الفنية المرفقة

المواصفات الفنية المطلوبة

ابعاد مخزن سائل الكلور في موقع المفتية

6*16*16



المواصفات الفنية

حسين داود سلمان
م. الشعبة

محمود عدنان عبد
م. العمل

نور عصام حسن
م. العمل

1- جدول الوصف الفني

العدد	الوحدة	الوصف	الفقرة
		- تجهيز , نصب , تشغيل وفحص منظومة تكييف هو (PACKAGE UNIT SYSTEM FRESH AIR 100%)	1
		- يجب أن يكون الجهاز عبارة عن وحدة مجمعة يتم التحكم فيها عن طريق المعالج الدقيق microprocessor controller ، وصمام التمدد الحراري ، والمبخر ، وملفات المكثف ، والمراوح وأجهزة التحكم مع لوحة مفاتيح إضافية لتكبيها داخل غرفة التحكم.	2
		- ضمان سنة بعد التشغيل	3
		- تحتوي الوحدة الخارجية الواحدة على أربعة ضواغط من نوع scroll على ان تكون على أربع دورات منفصلة ، يجب أن يكون سائل التبريد (الفريون) صديقاً لطبقة الأوزون .	4
		- عمل مجرى هواء رئيسي ويكون سمكه 1ملم لدفع الهواء البارد من المنظومة الى البناية بالإضافة الى مجرى هواء ثانوي سمكه 1 ملم يكون لسحب الهواء المطروح من البناية ويشمل ربط مجرى الهواء من الجهاز وحسب متطلبات العمل من قبل المهندس المشرف	5
		- يتم شحن الوحدات في قطعة واحدة من المصنع.	6
		- يجب أن تشمل الوحدات على حماية الحرارة الخارجية المنخفضة و حماية Hot gas bypass من أجل تشغيل الوحدات بسلاسة في درجة حرارة الهواء الخارجي المنخفضة .	7
		- يجب ان تشمل الوحدات على مقطع استرداد الطاقة من النوع الصندوقي , بحيث يتم الاستفادة من درجة الحرارة الهواء الراجع قبل التخلص منه بكفاءة لا تقل عن 50% ويشمل المبادل الحراري , فلتر , مروحة راجع , دنابر على مدخل الهواء الراجع	8
		- heat recovery sections نظام استعادة الحرارة (cross flow heat exchanger, fixed plate exchange)	
		- جب ان يحتوي الجهاز على شهادة منشأ من الشركة المصنعة.	9



حسين داود سلمان
م. الشعبة

محمود عدنان عبد
م. العمل

نور عصام حسن
م. العمل

		- تزويدنا بالمخططات الكهربائية المغلفة بالكامل بمادة النايلون لحياة طويلة مع كل وحدة داخل جيب معدني خاص في باب لوحة الكهرباء وكذلك تزويدنا بكتاب ارشادي مفصل يتضمن معاني كافة الاشارات والاشعارات والرموز التي تظهر على الشاشة وطرق علاجها. - يحتوي على CIRCUIT قاطع دورة يكون في منظومات التكييف - تصنع ملفات المكثف والمبخر من أنابيب نحاسية غير ملحومة وموسعة ميكانيكياً إلى زعانف ألومنيوم مغلفة بمادة أكريليك للحماية من التآكل من الغازات المحيطة (طبقة ما بعد الطلاء - نوع acra-clad) يجب ان تكون صناعة الوحدة المجمعة من Petra Jordan , Carrier Saudi ,Daiken japan , coolex Kuwait PACK-1 ; 20 TR Total Capacity CFM 7500 Ambient Temperature 52 °C and shall work probably up to 55 °C 250 Pa External Static Pressure Drop.	10 13
--	--	--	---------------------

2.00	EXHAUST AIR FAN	
2.01	Roof top , centrifugal box type 0.1 : 1000 cfm , external static pressure drop.	NO 2



2
حسين داود سلمان
م. الشعبة

محمود عدنان عبد
م. العمل

نور عصام حسن
م. العمل

2- جدول الكميات

مخزن سائل الكلور في المفتية

رقم الفقرة	وصف الفقرة	الوحدة	الكمية	السعر رقما	السعر كتابة	مبلغ الفقرة رقما	مبلغ الفقرة كتابة
1	تجهيز , نصب , تشغيل وفحص منظومة تكييف هو (Package Unit SYSTEM FRESH AIR 100%) حجم 20 طن يكون موقعها حسب متطلبات العمل وتوجيهات لجنة الاشراف والمتابعة	عدد	1				
2	تجهيز , نصب , وفحص عمل مجرى هواء رئيسي ويكون سمكه 1 ملم من المنظومة الى المخزن ويشمل ربط مجرى الهواء من الجهاز الى المخزن مع عزل حراري تام وتغليف الدكت الخارجي بصفائح الالمنيوم للحماية من الظروف الخارجية مع وضع كاتم صوت للدكتات وحسب متطلبات العمل من قبل المهندس المشرف	متر	150				
3	تجهيز , نصب , وفحص عمل مجرى هواء ثانوي سمكه 1 ملم يكون لسحب الهواء المطروح من المخزن مع عزل حراري تام وتغليف الدكت الخارجي بصفائح الالمنيوم للحماية من الظروف الخارجية مع وضع كاتم صوت للدكتات وحسب متطلبات العمل من قبل المهندس المشرف	متر	150				
4	تجهيز ونصب وفحص موزع هواء ويكون حسب فتحة مجرى الهواء المجهز وحسب متطلبات العمل من قبل المهندس المشرف	عدد	15				

حسين داود سلمان
م.الشعبة



محمود عدنان عبد
م.العمل

نور عصام حسن
م.العمل

5	عمل شبكة انابيب تصريف مياه لطرح الماء من الجهاز	قطعي	1				
6	تجهيز ونصب حساسات لدرجة الحرارة والرطوبة	عدد	2				
7	عمل قاعدة حديدية او كونكريتية لوضع المنظومة عليها مع وضع مخمدات لمنع الاهتزاز اثناء التشغيل بارتفاع (30) سم حيث تكون ابعادها حسب حجم منظومة التكييف المجهزة وحسب متطلبات العمل من قبل المهندس المشرف	عدد	2				
8	تجهيز ونصب وعمل لوحات التوزيع والتشغيل والتحكم الكهربائية كاملة بالقابليات , التوصيلات , القواطع , المفاتيح , وسائل الامان , والتحكم والحماية ضد ارتفاع الجهد والتيار وحسب متطلبات العمل من قبل المهندس المشرف ويكون لكل منظومة مصدر + سيطرة	عدد	3				
9	اعمال الصيانة خلال فترة الضمان وتكون فترة الضمان سنة بعد التشغيل حيث على الشركة المنفذة للعمل القيام بالفحص والمعاينة الدورية على اجهزة ومنظومات التكييف والتأكد انها تعمل بفعالية طبقا لتعليمات التشغيل والامان . اضافة الاستدعاء للحضور عند الحاجة	عدد	1 سنة				



حسين داود سلمان
م.الشعبة

محمود عدنان عبد
م.العمل

نور عصام حسن
م. العمل

				عدد	10	تجهيز، نصب، تشغيل و فحص مروحة لطرد الهواء نوع طارد مركزي كاملة بجميع اجزائها وحسب المواصفات الفنية المرفقة وبالسعة الكلية / 1000 cfm حيث تكون متصلة بدكت مع شبك مع وضع قاعدة تتناسب مع حجمها ذات ارتفاع مناسب مع كافة التوصيلات الكهربائية
			2			يجب ان تكون صناعة الوحدة المجمعة من Petra Jordan , Carrier Saudi , Daiken japan , coolex Kuwait
						المجموع



2
حسين داود سلمان
م. الشعبة

محمود عدنان عبد
م. العمل

نور عصام حسن
م. العمل