

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 140
التاريخ : 2026/4 /22

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء (2025 /7145)

تعلم شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى واملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

- 1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.
 - 2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات
 - 3-نسخة مصورة من هوية الاحوال المدنية او البطاقة الوطنية للمدير المفوض
 - 4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادته تأسيس الشركة
 - 6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقلة طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN
 - 7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات
- يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) / هينه المواد/شعبه الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-
- أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق .د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
 - و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
 - 8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم
 - 9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يوجب موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .
 - 10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع
 - 11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة
 - 12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال
 - 13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .
 - 14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .
 - 15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامة من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)
 - 16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادته المنشأ وشهادته الفاحص الثالث... الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/7145	مضخه لمنظومه ضخ ماء	2026/4/30
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني... مع التقدير

شعبة الشراء المباشر.. مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم / محمد رسن / مهدي

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حيدر عبدالخضر عبدالصاحب

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
- 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحدته لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
- 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
- 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز .
- 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
- 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
- 8- الشركة غير ملزمة بقبول او طاً العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب او طاً الاسعار .
- 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
- 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادته المنشأ و شهادته الفاحص الثالث ... الخ عند التجهيز

اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail: يكتب الايميل بصورة واضح

(2-2)

South Refineries Company(S.G)



شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

(مذكرة داخلية)

العدد: ٢٥٩٤ / ١٠٣٠

التاريخ: 2025/9/1
٢٦

رقم المعدات الدوارة / شعبة مضخات خدمات الإنتاج

رقم مائة الصيانة

م / شراء مضخة

رجى التفضل بالموافقة على شراء مضخة كاملة لمنظومة ضخ مياه R.O من خزانات
تحلية لمنظومات إزالة الاملاح في الوحدات الإنتاجية . من الأسواق المحلية بسبب عدم كفاءة
مضخات العاملة حاليا وعدم تحقيقها الظروف التشغيلية المطلوبة حسب مذكرة قسم تعاملات
مياه /شعبة تحلية المياه الأولى المرقمة 1251 في 2025/9/22 وكذلك لعدم توفرها
في مخازن الشركة حسب هامش السيطرة المخزنية على مذكرة قسم المعدات
شؤارة المرقمة 1697 في 2025/6/ 29 المرفقة ربطا .وفق المواصفات الفنية المدرجة
تتاه

مع التقدير

No.	Description	Qty.	Unit
1.	supply new one complete heavy duty horizontals, centrifugal pumps driven by electrical motor via flexible coupling on same base plate, according to technical specification as below حسب المواصفات الفنية المدرجة ادناه	1	NOS

مركز الكلفة : 6118



Standards and Technical Specifications

supply new one complete heavy duty horizontal, centrifugal pumps driven by electrical motor via flexible coupling on same base plate, according to technical specification as below

Pump item	
Service	Water transfer pump
Locution	outdoor
Liquid	
Liquid handled	RO. Water
Inlet temperature	normal 32 °C / max 37 °C
Specific gravity at inlet temperature	930.3 kg/dm ³
Operation conditions	
Capacity (normal)	100 m ³ /HR
Head (normal)	55 m
Deferential pressure (normal)	5.5 bar
suction pressure	min flooded , norm 0.5 , max 0.7
NPSHa	4.3 m
Speed	1450 R.P.M

Technical specification for pumps

Main design features



- Pump design conforms to API 610 last edition
- ISO 9906:2012 Class Performance Test, class E
- radial split casing, horizontal pump ,OH2
- Single stage
- Dynamically balanced double suction impeller
- Replaceable case and impeller rings
- Replaceable protection sleeves throughout the waterways
- Full dry-shaft design prevents rusting
- end Horizontal suction and top discharge nozzle
- flange standard ASME/ANSI B16.5
- sealing : cartridge mechanical seal
- coupling : spacer type ,non sparking
- The bearing housing seal should be Labyrinth oil seals made from non sparking metal
- Pumps shaft shall be furnished with shaft sleeve to prevent wear



	<ul style="list-style-type: none"> • pump cooling : fan cooled • pump lubrication : oil
Ambient temperature range	-2 °C to 55°C
Driver specifications	<p>3ph induction motor squirrel cage rotor , TEFC (totally enclosed fan cooled), cast iron frame and copper winding. with power cable glands .</p> <p>mounting : B3</p> <p>Volt / Phases /HZ : 380 / 3ph / 50</p> <p>Enclosure : weather proof IP 55</p> <p>Ambient temperature : 55 °C</p> <p>Duty service : S1</p> <p>Insulation class : F</p> <p>Lubrication : Grease</p> <p>Temperature Rise : class B</p> <p>Rated power as design</p>



Note :

- Place of Final Delivery : SRC warehouses
- delivery time 180 day
- warranty : 12 months from initial start -up OR 18 months from receive material in SRC warehouse . Whichever happens first
- The pump and all parts must be new and not refurbished
- supply with equipment's certificate of origin

country of origin : U.S.A AND/ OR Japan AND / OR EUROPEAN .

manuals	manuals (installation -operation –maintenance) for pump ,motor and all accessories in English language in four copies and also tow copies of it in (compact disc) have to providing and spare parts list should be received with the equipment .
documents	<p>Offer should be included this documents:</p> <p>technical specification</p> <p>Predicted data sheet for pump & electrical motors</p> <p>Predicted dimensional outline drawing (GA drawing)</p> <p>Predicted Cross sectional drawings for pump</p> <p>Predicted Cross sectional drawings for mechanical seal</p> <p>performance curve for pumps</p> <p>Parts Listings and Cross-Sectional Drawings for (pump, mechanical seal, coupling).</p>